



Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 1»
152151, Ярославская область
г. Ростов, ул. Пролетарская, 27
e-mail: MDOUds.1@mail.ru
Тел./факс 6-83-32
ОГРН 1027601069176
ИНН 7609014161
Исх. № 55 от 04.04.2016 г.
Вх. № _____ от _____

ОНД и ПР по Ростовскому району УНД и
ПР ГУ МЧС России по Ярославской
области
Заместителю главного государственного
инспектора Ростовского района Ярослав-
ской области по пожарному надзору
М.В. Новожилову

На Ваше предписание № 19/1/1 от 17 марта 2016 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1» сообщаем о принятых мерах по устранению указанных нарушений:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности и мероприятия по их устранению, отмеченных в акте проверки	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности
1.	Люк, ведущий на чердак, не является противопожарным люком 2-ого типа (СНиП 21-01-97*, п. 8.4) Установить противопожарный люк 2-ого типа ведущий на чердак	01.08.2016 г. Принято к исполнению. 1. Сделана заявка в ЯОООО ВДПО от 21.03.2016 г. № 46 на составление расчетов по изготовлению и установке противопожарного люка 2-ого типа ведущего на чердак. 2. Направлено письмо в Управление образования от 30.03.2016 г. № 50 о выделении дополнительных денежных средств на выполнение данного противопожарного мероприятия.

Заведующая МДОУ ДС



Колосова Л.С.